Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. ДВ бр.67 от 2019г., в сила от 28.08.2019г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ШУМЕН

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Шумен
No УИН - 367
30 06 2021 г.
тел. 054/ 856 501 : 054/ 831 954

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „СОЛАР НОВИ ПАЗАР" ЕООД, ЕИК 206749962, адрес на управление: гр. София, п.к.1000, район „Триадица", бул. "Витоша" № 28, ет. 4 ап. 8, тел. +359 (0)886 904 992, email: richeva@ludontrans.com

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София, п.к.1000, район „Триадица", бул. "Витоша" № 28, ет. 4 ап. 8

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София, п.к.1000, район „Триадица", бул. "Витоша" № 28, ет. 4 ап. 8

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. +359 (0)886 904 992, email: richeva@ludontrans.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Нели Николаева Младжова – Управител, гр. София, п.к.1000, район „Триадица", бул. "Витоша" № 28, ет. 4 ап. 8, тел. +359 (0)886 904 992, email: richeva@ludontrans.com

лице за контакти: Латинка Ричева, гр. София, п.к.1000, район „Триадица", бул. "Витоша" № 28, ет. 4 ап. 8, тел. +359 (0)886 904 992, email: richeva@ludontrans.com

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „СОЛАР НОВИ ПАЗАР" ЕООД

има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40 MW в рамките на поземлен имот с идентификатор 52009.119.322 по Кадастралната карта на гр. Нови Пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на промяна във вече одобрена дейност – изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия от

възобновяеми източници /слънчева енергия/. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно указания на МОСВ с изх. № 95-08-1824/11.02.2010 г. и въз основа и на действащата българска и европейска нормативна уредба, не би могло категорично и еднозначно да бъде потвърдено, че такъв вид инвестиционни предложения биха могли да бъдат определени като попадащи в някоя от позициите на **Приложения № 1 или № 2 на ЗООС**, в т.ч. е спорно и трудно обосновано по компетентност само на МОСВ или на някое от неговите поделения да бъде изрично потвърдено, че такива намерения попадат неоспоримо дори и в т. 3, б. „а" от Приложение № 2 на ЗООС или в която и да е било друга позиция от това приложение. Следва да се отчита също така, че част от такива намерения са за изграждането на свободни покривни пространства на големи сгради в регулационните граници на населените места и селищни образувания.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 52009.119.322 по Кадастралната карта на гр. Нови Пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен. За имотът е учредено право на строеж с договор № 143/05.04.2022 г. с приемател „СОЛАР НОВИ ПАЗАР" ЕООД ***/Приложение № 3.1.1/***.

Инвестиционното предложение е свързано с проведена процедура по реда на Глава VI от ЗООС, за която е издадено Становище по ЕО № ШУ-3-3/2011 г. на РИОСВ гр. Шумен за съгласуване на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 52009.120.1 и 52009.119.322 по Кадастралната карта на гр. Нови Пазар за изграждане на ФЕЦ с мощност до 25 MW и до 17 MW. Инвестиционното предложение се отнася единствено за имот с идентификатор 52009.119.322 по Кадастралната карта на гр. Нови Пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен.

С Решение № 850 по протокол №9 от 29.07.2011 г. на Общински съвет Нови Пазар е одобрен проект на ПУП-ПЗ за поземлени имоти 52009.119.322 и 52009.119.322 по КК на гр. Нови Пазар. С удостоверение № 71/7.12.2011 г., община Нови Пазар е уведомила възложителя, че е одобрен и влязъл в сила ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 52009.119.322.

За промяна предназначението на имота е издадено Решение № 375 по Протокол № 36/11.02.2022 на Общински съвет към Община Нови пазар/***Приложение № 3.1.2/***.

Към настоящия момент за присъединяване на фотоволтаичната електроцентрала няма издавано становище или договор за присъединяване от „ЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД. За поземления имот не е процедиран ПУП-ПП т.к. към момента дружеството все още не разполага със становище за присъединяване на обекта към електропреносната мрежа, което е изходна точка за проектиране на трасета на кабелна линия/линии.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение;
- Изготвяне на инвестиционен проект за ФвЕЦ с мощност до 40 MW;
- Одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;
- Въвеждане в експлоатация на обекта.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч.

ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Използването на слънчевата енергия и преобразуването ѝ в електрическа е налагаща се тенденция за използване на възобновяеми енергийни източници особено след създаването на фотоволатични панели с промишлено предназначение и значителното намаляване на цената им. Съвременните тенденции в развитието на електроенергийните системи налагат все повече използването на индивидуални станции за генериране на електрическа енергия.

Либерализира се и енергийният пазар, където много малки независими енергийни източници могат да предлагат своя продукт. Насоката в която се развиват тези независими енергийни доставчици, е използването на възобновяеми енергийни източници, което е желателно в обстановката на изчерпващите се природни ресурси и задълбочаващите се екологични проблеми.

Използването на местни ресурси от ВЕИ е елемент от стратегията и политиката на Република България. Освен преките ползи, свързани с намаляване на енергийната зависимост от внос на енергия и енергоносители, развитието на ВЕИ индустрията дава възможност за разкриване на нови работни места, за привличане на нови инвестиции и допринася за опазването на околната среда.

Настоящото ПУП-ПЗ ще осигури рамка на инвестиционно предложение, което предвижда изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия чрез преобразуване на слънчевата енергия в електрическа. За целта се използват полупроводникови преобразуватели – слънчеви панели, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа и силови електронни преобразуватели трансформират електрическата енергия от един вид в друг. От техническа гледна точка, процесът на генериране на ток се извършва в обема на полупроводникови фотоелементи без да се извършва механично движение или химичен процес. Слънчевите фотони се преобразуват в електрически ток следствие на физичен процес – вътрешен фотоефект. Панелите не издават шум и не се разрушават при експлоатация.

Фотоволтаичната инсталация е производител на електрическа енергия с използване на възобновяемия източник слънцето. Процесът на производство на електроенергия от фотоволтаичен генератор се състои в преобразуването на слънчевата радиация в електрически ток с помощта на фотоволтаични модули и инвертор.

Фотоволтаичната инсталация в рамките на ПИ 52009.119.322 ще е с мощност до 40 MW, състои се от PV модули, монтирани върху статични конструкции, разположени на земя, инвертори и присъединителни кабели и апаратура. Броят на модулите в стринг и допустимият брой модули за инвертора са съобразени с препоръките и инструкциите на фирмата производител на инвертори. Извършени са изчисления на базата, на които се съпоставят електрически параметри на инверторите и тези на стринговете.

Фотоволтаичните модулите ще бъдат монтирани върху статични метални конструкции, разположени пространствено по терена на имота и образуват редици като между редиците се получават естествени „проходи“, с ширина удобна за обслужване.

За всеки клон от веригата е осигурена термична устойчивост на свързващите кабели.

Кабелите са със специално изпълнение за фотоволтаични инсталации, Те са изработени за открит монтаж, устойчиви са на UV лъчение и високи температури. Свързването на модулите е посредством специални конектори, осигуряващи максимална защита по време на експлоатация и монтаж. Конекторите не позволяват пряк допир до тоководещата част на

кабела. Същият тип конектори се използват и за свързване на крайните модули с кабелите. Конекторите имат допълнителен заключващ механизъм, гарантиращ добрата галванична връзка.

За заземяване на инверторите и конструкциите ще се използва заземителна шина 40/4 и три заземителни кола. Преходното съпротивление на заземителния контур не трябва да надвишава 10 Ω.

Модулите са изработени от негорими материали – стъкло и силиций. Кабелите, таблата и апаратурата в тях притежават сертификат, че са изработени от трудногорими материали. Носещата конструкция на модулите е изработена от поцинковани стоманени профили.

Фотоволтаичната централа работи напълно автономно – сутрин, при увеличаване на слънчевото греене тя се активира, а вечер при намаляване се самоизключва. Снабдена е със системи за телеконтрол и управление и работи без наличие на оперативен персонал.

Слънчевите секции ще бъдат разположени в редици, така че да не се засенчват взаимно. Носещите метални колони се набиват със специализирана техника, без изкопни дейности. Подредените редици фотоволтаични секции ще са с височина позволяваща преминаването на въздушни течения, което да допринася за естественото охлаждане на модулите, както и да позволява и свободно преминаване на животински видове. Предназначението на инверторите е преобразуването на постоянно токовата електроенергия, постъпваща от фотоволтаичната система в променливо токова, с подходящо за мрежата напрежение, честота и фаза. Кабелни трасета ще преминават само през имотите, собственост на възложителя. При изкопните дейности за полагането на подземната кабелна мрежа, изкопните земни маси ще се ползват за обратното насипване и запълване на каналите. Ще се спазва изискването за отделяне и съхраняване на наличния хумусен хоризонт. Съхраняването на отнетия хумус ще става непосредствено до изкопа и ще се използва като повърхностен пласт при обратно засипване на изкопите.

Слънчевата централа преобразува „неизчерпаемата“ енергия на слънцето в електрическа. За целта се използват полупроводникови преобразуватели – слънчеви панели, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа и силови електронни преобразуватели, които трансформират електрическата енергия от един вид в друг. От техническа гледна точка, процесът на генериране на ток се извършва в обема на полупроводникови фотоелементи без да се извършва механично движение или химичен процес. Слънчевите фотони се преобразуват в електрически ток следствие на физичен процес – вътрешен фотоефект. Съставните химични елементи и съединения на панелите са Si, SiO_2, Al, Al_2O^3, които не са токсични вещества. Панелите не издават шум и не се разрушават при експлоатация.

Лицевата страна на модулите представлява прозрачно стъкло с монтирани зад него силициеви фотоелементи поглъщащи част от слънчевите лъчи. Конструкцията на модулите е подсилена с алуминиеви рамки, а електрическите контакти са на тилната повърхност, затворени херметично против влага. Всички проводници са с подобрена двойна изолация с гарантирана устойчивост спрямо температурни колебания и UV радиация. Освен това, всички кабели са със специално покритие, което е с неприятен за дивите животни вкус и в случай на опит да бъде прегризан даден кабел, животното инстиктивно го пуска, без това да му вреди по какъвто и да е начин.

От архитектурна гледна точка, подредените редици фотоволтаични секции ще са с във височина над земната повърхност. Тази височина позволява преминаването на въздушни течения, което допринася за естественото охлаждане на модулите. Същата позволява и свободно преминаване на животински видове.

Предназначението на инверторите е преобразуването на постоянно токовата електроенергия, постъпваща от фотоволтаичната система в променливо токова, с подходящо за мрежата напрежение, честота и фаза.

При експлоатацията на ФвЕЦ не е предвидено постоянно присъствие на място, а дистанционно следене, както и редовна поддръжка на системата, вкл. почистване на модулите 2 пъти годишно. Предвидена е застраховка на съоръженията.

Настоящата инсталация ще бъде монтирана върху прилежащ терен и ще бъде присъединена към мрежата на Електроразпределение Север АД, по друг проект, съобразно издадените становища на електроразпределителното дружество.

Настоящият проект има пътна връзка и е без необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура – пътища.

Към настоящия момент за присъединяване на фотоволтаичната електроцентрала няма издавано становище или договор за присъединяване от „ЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД. За поземления имот не е процедиран ПУП-ПП т.к. към момента дружеството все още не разполага със становище за присъединяване на обекта към електропреносната мрежа, което е изходна точка за проектиране на трасета на кабелна линия/линии.

Присъединяването на обекта ще се осъществи чрез изграждане на нова повишаваща подстанция в поземлен имот с идентификатор 52009.119.322 изградена в рамките на застроителните граници на имота.

Подробен устройствен план – парцеларен план за трасето на кабелна линия ще бъде процедирано самостоятелно по реда на Глава VI от ЗООС след наличие на необходимата документация за изготвянето му.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение е в съответствие с ОУП на Община Нови пазар и е съобразен с плановете, стратегиите и програмите на местно, регионално и национално ниво.

Инвестиционното предложение е свързано с вече одобрена, но не реализирана дейност, за която е издадено Становище по ЕО № ШУ-3-3/2011 г. на РИОСВ гр. Шумен за съгласуване на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 52009.120.1 и 52009.119.322 по Кадастралната карта на гр. Нови Пазар за изграждане на ФЕЦ с мощност до 25 MW и до 17 MW. Инвестиционното предложение се отнася единствено за имот с идентификатор 52009.119.322 по Кадастралната карта на гр. Нови Пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен.

Във връзка с реализирането му е необходимо одобряване на проектна документация, разрешение за издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ .

4. Местоположение:

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 52009.119.322 по Кадастралната карта на гр. Нови Пазар, общ. Нови пазар, обл.

Шумен. За имотът е учредено право на строеж с договор № 143/05.04.2022 г. с приемател „СОЛАР НОВИ ПАЗАР" ЕООД ***/Приложение № 3.1.1/***.

Географски координати на относителен център на имотите – N 43°21'40.72", E 27°12'40.84".

Обектът не засяга защитени територии. Имотите, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение не попадат в защитени зони.

Фотоволтаичните модули ще са разположени по начин, позволяващ свободното преминаване на животинските видове. Също така не се очаква негативно въздействие върху тревната покривка, поради което няма да се налага изкуствено поддържане на тревна растителност.

В границите на обекта и до него няма исторически и археологически паметници и обекти подлежащи на здравна защита. За имотите няма данни за наличието на регистрирани обекти на културно-историческото наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията и експлоатацията на обекта.

По време на реализацията и експлоатацията на централата ще се използва съществуваща в района пътна инфраструктура, без да се извършва промяна в нея, като не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на реализацията на инвестиционното предложение ще се извършват изкопни дейности за полагането на подземната кабелна мрежа. Почвените маси ще се ползват за обратното насипване и запълване на каналите. Ще се спазва изискването за отделяне и съхраняване на наличния хумусен хоризонт. Съхраняването на отнетия хумус ще става непосредствено до изкопа и ще се използва като повърхностен пласт при обратно засипване на изкопите. Носещите метални колони на панелите се набиват със специализирана техника, без изкопни дейности.

Инвестиционното предложение не е свързано с водовземане за питейни или други нужди. По време на строителството на фотоволтаичната централа ще се ползва вода от търговската мрежа. Експлоатацията на централата не изисква водоползване и не е свързана с постоянно присъствие на персонал.

Монтажът на носещите конзоли ще се извършва безизкопно – чрез набиване на метални пилони.

Не се предвижда ползването на други природни ресурси. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на природни ресурси.

За питейни нужди по време на СМР ще се ползва вода от търговската мрежа. В етапа на експлоатация не е необходимо ползване на вода.

Инвестиционното предложение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията и експлоатацията на обекта не се очаква да се емитират приоритетни и/или опасни вещества, при които да се осъществява или да е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството ще се образуват неорганизирани емисии от прах и изгорели газове от строителна и транспортна техника.

Замърсяването на въздуха по време на строителството ще се дължи на:

- Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините осъществяващи строителните, монтажните и транспортните дейности. Използването на такива машини ще е свързано и с изхвърлянето на отработени газове, в чийто състав основните типове емитирани замърсители: азотни оксиди; летливи органични съединения; метан; въглероден оксид; въглероден окис; двуазотен оксид; серен диоксид; частици (сажди) при изгаряне на дизелово гориво и др.
- Прахови частици при изкопните, товаро-разтоварни, транспортни и монтажни работи. Тези прахови емисии ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), големина и относително тегло на праховите частици и фракционен състав.

Предвид откритият характер на терена, замърсяването на атмосферния въздух ще е незначително и локално. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух в района.

В периода на експлоатация на обекта, съгласно инвестиционното предложение, няма източници на замърсяване на атмосферния въздух, тъй като преобразуването на слънчева енергия в електроенергия не причинява замърсяване на въздуха. Експлоатацията на фотоволтаичната централа не е свързана с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, поради отсъствието на всякакви източници на емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани).

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При реализация на инвестиционното предложение от предвидените СМР ще се образуват минимални количества строителни отпадъци и отпадъци от опаковките на елементите на централата .

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхранява не	Оползотворяв ане, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Бетон	17 01 01	1	Да	Да - външни фирми	Не

Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	17 05 04	20	Да	Да - В обратен насип	Не
Хартиени и картонени опаковки	15 01 01	1	Да	Да - външни фирми	Не
Пластмасови опаковки	15 01 02	1	Да	Да - външни фирми	Не
Опаковки от дървесни материали	13 01 03	2	Да	Да - външни фирми	Не

Обслужване и ремонт на транспортно-строителната техника в етапа на реализацията ще се извършва извън терена на инвестиционното предложение.

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване (с изключение на 17 05 04 - почва и камъни) на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Образуваните битови отпадъци ще се обслужват съгласно системата за събиране на битовите отпадъци в община Нови пазар.

Експлоатацията на фотоволтаичната централа не е свързана с образуване и съхранение на отпадъци. Подмяната на някои детайли или елементи ще се извършват на място и ще се изнасят в същото време извън площадката. При експлоатацията на централата няма да се генерират битови отпадъци, тъй като няма да има постоянен персонал на площадката.

9. Отпадъчни води:

Строителството на фотоволтаичните съоръжения не е свързано с формирането на отпадъчни води. По време на СМР ще се формират незначителни количества битово-фекални отпадъчни води, за които ще се ползва химическата тоалетна. В процеса на експлоатация и поддръжка на съоръженията, която ще се извършва периодично няма да се формират отпадъчни води.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Инвестиционното предложение не е свързано с производство, съхранение или употреба на опасни химични вещества и смеси.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

С настоящото уведомление заявявам ползване от правата на Чл. 91, ал. 2 от ЗООС предвид приключилата процедура по екологична оценка на обекта със Становище по ЕО № ШУ-3-3/2011 г. на РИОСВ гр. Шумен. С настоящото уведомление моля, да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО), която е приключила с цитираното по-горе становище съгласно случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение:

3.1.1. Договор за учредено право на строеж.

3.1.2. Решение на Общински съвет Нови пазар

3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб – скица на имота.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 29.06.2022 г.

Уведомител:.....

(подпис)